

HAVARIJNÍ PLÁN

společnosti FLUMINE ENERGY s.r.o.

pro LDS | DOC MERCURY

Aktualizováno: Leden 2025

Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence:	FLUMINE ENERGY s.r.o. (dále jen „Společnost“)
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	26181568
Sídlo:	Opletalova 1015/55, Nové město (Praha 1), 110 00
Korespondenční adresa:	Opletalova 1015/55, Nové město (Praha 1), 110 00

Číslo licence:	122137159 (distribuce elektřiny)
----------------	----------------------------------

Vymezené území:	DOC MERCURY, Nádražní 1759, České Budějovice
-----------------	--

1. Popis LDS

LDS Společnosti se nachází ve stavbě č.p. 1759, České Budějovice 6, katastrální území České Budějovice 6, na adrese Nádražní 1759 , 370 01 postavené na pozemku parc. Č. 230/1 . LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě pachtovní smlouvy) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě EG.D, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím 2 transformátorových stanic (transformátorové stanice).

2. Organizační schéma

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 77592.

3. Přehled dodavatelů a odběratelů

Pro rok 2025 je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost Pražská energetika, a.s., IČ 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy uzavřenou se společností EG.D, a.s.

4. Regulační plán

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností DOC Mercury a.s.

6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV - Porucha napájecího transformátoru

- Porucha kabelové sítě

B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyrozumění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyrozumění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyrozumění

7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

8. Plán vyrozumění

A. Interní spojení:

Ing. PAVEL LANGR	602110162	pavel.langr@kaprain.cz
Ing. JAN CHLÁD	724185541	jan.chlad@kaprain.cz

B. Ostatní kontakty

Vlastník objektu (správa)	DOC MERCURY a.s. (Jiří Ludačka)	725957676
Havarijní servis TS (VN)	DOC MERCURY a.s. (Jiří Ludačka)	725957676
Údržba objektu (poruchy NN)	DOC MERCURY a.s. (Jiří Ludačka)	725957676
Nadřazený distributor – poruchy	EG.D a.s.	800225577

C. Tísňová volání

Tísňové volání	112
Policie ČR	158
Hasičská záchranná služba	150
Zdravotnická záchranná služba	155

9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyrozumění.

10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese Nádražní 1759, České Budějovice.

11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností DOC Mercury a.s. (havarijní servis) a EG.D, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v leden 2025, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 01.01.2025

Ing Pavel Langr, jednatel